

別記 1

校 長	副校長	教 頭	事務長	回 議	担 当

ボイラー等管理業務報告書

年 月 日	曜日/天気	会社名		業務者名及び 業務時間帯		: ~ :
						: ~ :

系統		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	運転時間
ボイラー	暖房用ボイラー No. 1																			時間 分
	暖房用ボイラー No. 2																			時間 分
	暖房用ボイラー No. 3																			時間 分
	給湯用ボイラー																			時間 分
通気状況																				時間 分
																				時間 分
																				時間 分
																				時間 分
																				時間 分
																				時間 分

重油使用量				給湯	排煙濃度		外気温度		室内温度		
繰越量	受入量	使用量	残量	使用量	時	時	時	度	時間/場所		
リットル	リットル	リットル	リットル	.			時	度	時	度	度
市水使用量				ガス	残留塩素		時	度	時	度	度
本日読	前日読	使用量	累計	使用量	市水	井水	時	度	時	度	度
		.	.	.	ppm	ppm	時	度	時	度	度

点検項目等											
点検箇所			異常の有無	点検箇所			異常の有無	点検箇所			異常の有無
ボイラー・温風炉（共通）	本体	有・無	附属装置（共通）	オイルギヤーポンプ	有・無	給水装置	受水槽			有・無	その他機器装置
	バーナー及び着火装置	有・無		オイルサービスタンク	有・無		高架水槽			有・無	
	自動給水装置	有・無		給水配管	有・無		揚水ポンプ			有・無	
	低水位遮断機	有・無		給湯配管	有・無					有・無	
	（ガラス水面計）	有・無		蒸気配管	有・無				有・無		
	圧力計	有・無		油送配管	有・無				有・無		
	安全弁	有・無		ヘッター及び各弁類	有・無				有・無		
	火災検出装置	有・無		貯油地下タンク	有・無				有・無		
	煙道及びダンパー	有・無		給排気扇	有・無				有・無		
	真空給水ポンプ	有・無		各ラジエーター	有・無				有・無		
	還水槽	有・無		ファンコンベクター	有・無				有・無		
		有・無			有・無				有・無		
給湯ボイラー	本体	有・無	温風炉特殊機器	加熱器	有・無	作業箇所		実施の有無	特記事項		
	バーナー及び着火装置	有・無		サーモスタット	有・無	ボイラー室の清掃		有・無			
	水高温度計	有・無		送風機	有・無	オイルタンク廻りの清掃		有・無			
	安全装置	有・無		ダクトダンパー	有・無	附属機器の点検整備		有・無			
	給湯循環ポンプ	有・無		エアーフィルター	有・無	給排水設備の点検整備		有・無			
	貯湯槽	有・無			有・無			有・無			
	逃し弁	有・無			有・無			有・無			
	膨張タンク	有・無			有・無			有・無			
備考											

注1 漏洩検知管による漏洩確認（7日に1回）の確認結果は備考欄に記入すること。  
2 指定された場所以外で休憩を取った場合は、備考欄にその時間帯及び届出の有無について記入すること。