

日高管内道立学校電力需給契約仕様書

日高管内道立学校電力需給については契約書の定めによるほか、この仕様書の定めによる。

(概要)

1 納入場所

別記1「日高管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり。

2 業種

道立学校

(仕様)

3 供給電気方式等

別記2「日高管内道立学校供給電気方式等一覧」のとおり。

4 需給地点

別記1「日高管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり。

5 電力量等の計量地点

別記1「日高管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり。

6 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は電力供給者の所有又は管理責任物とする。

7 保安上責任分界点

需給地点に同じ。

(予定契約電力等)

8 予定契約電力及び予定使用電力量

別記3「日高管内道立学校予定契約電力及び予定使用電力量一覧」のとおり。

9 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

別記4「日高管内道立学校最大需要電力、力率及び使用電力量実績一覧」のとおり。

10 力率

85%以上で100%を目途に運用している。

(契約（使用）期間)

11 契約（使用）期間

令和6年（2024年）7月1日から令和7年（2025年）6月30日まで

(その他)

12 請求の際には、請求書のほかに、学校ごとの内訳書を添付すること。料金の算定にあたっては、学校ごとに税込み金額で算出を行い、その総合計を請求金額とすること。

13 燃料調整費の調整

受注者は、平均燃料価格に変動が生じたときは、発注者に対し事前に通知するものとする。

14 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金の調整

受注者は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金に変動が生じたときは、発注者に対し事前に協議するものとする。

15 その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者の協議の上定めるものとする。

日高管内道立学校電力需給施設一覧

	需給施設	住所	需給地点	電力量等の計量地点
1	浦河高等学校	浦河郡浦河町東町かしわ 1 丁目 5 番 1 号	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
2	静内高等学校	日高郡新ひだか町静内ときわ町 1 丁目 1 番 1 号	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
3	富川高等学校	沙流郡日高町富川西12丁目69番地109号	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
4	平取高等学校	沙流郡平取町本町109番地 2 号	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
5	平取養護学校	沙流郡平取町本町112番地 7	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
6	平取養護学校静内ペテカリの園分校	日高郡新ひだか町静内ときわ町 1 丁目 1 番35号	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室

日高管内道立学校供給電気方式等一覧

	需給施設	供給電気方式	供給電圧 (標準電 圧) (V)	計量電圧 (標準電 圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	受変電設備変 更等電力契約 に影響のある 計画等
1	浦河高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	—
2	静内高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	—
3	富川高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	—
4	平取高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	—
5	平取養護学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	—
6	平取養護学校静内 ペテカリの園分校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	—

日高管内道立学校予定契約電力及び予定使用電力量一覧

	需給施設	予定 契約 電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												
			R6. 7	R6. 8	R6. 9	R6. 10	R6. 11	R6. 12	R7. 1	R7. 2	R7. 3	R7. 4	R7. 5	R7. 6	合計
1	浦河高等学校	68	10,840	10,019	10,712	12,464	12,716	15,412	15,694	13,169	12,857	11,414	10,393	10,416	146,106
2	静内高等学校	94	10,031	10,799	11,779	10,444	13,460	19,049	16,725	14,363	11,625	10,410	8,711	9,846	147,242
3	富川高等学校	32	4,814	4,320	4,412	5,014	5,387	6,551	6,538	5,634	5,366	4,800	4,612	4,460	61,908
4	平取高等学校	43	4,423	3,550	4,337	5,174	7,533	11,795	13,035	11,736	9,685	5,502	4,346	4,195	85,311
5	平取養護学校	78	17,234	15,224	16,649	16,776	18,885	24,184	21,642	22,733	20,212	15,677	14,308	16,914	220,438
6	平取養護学校静内 ペテカリの園分校	57	9,345	8,562	9,400	9,115	10,657	14,552	15,439	15,219	11,743	9,926	8,265	8,868	131,091
予定数量		372	56,687	52,474	57,289	58,987	68,638	91,543	89,073	82,854	71,488	57,729	50,635	54,699	792,096

日高管内道立学校最大需要電力、力率及び使用電力量実績一覧

上段：最大需要電力(kw) 中段：力率(%) 下段：使用電力量(kwh)

	需給施設	R5年度 供給者	R4. 7	R4. 8	R4. 9	R4. 10	R4. 11	R4. 12	R5. 1	R5. 2	R5. 3	R5. 4	R5. 5	R5. 6	合計
1	浦河高等学校	パワー ネクスト (株)	79	79	79	79	78	71	71	71	71	71	71	71	-
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
			10,585	9,641	10,140	11,420	11,955	14,672	14,755	12,552	11,964	10,810	10,803	10,094	139,391
2	静内高等学校	パワー ネクスト (株)	108	108	108	108	108	108	100	100	100	100	100	100	-
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
			10,296	11,868	13,931	12,820	13,262	19,323	17,545	14,721	11,090	10,134	9,721	11,607	156,318
3	富川高等学校	パワー ネクスト (株)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	-
			94	92	91	92	92	95	95	94	94	94	93	91	-
			5,508	4,795	4,660	5,079	5,400	6,153	5,938	5,057	5,024	4,820	4,626	4,492	61,552
4	平取高等学校	パワー ネクスト (株)	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	-
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
			4,240	3,487	4,042	4,709	6,888	11,356	12,392	11,643	8,518	5,340	4,059	3,900	80,574
5	平取養護学校	パワー ネクスト (株)	72	72	72	72	72	75	75	75	75	75	75	75	-
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
			18,021	15,355	15,586	15,266	18,173	22,941	22,673	22,031	16,963	14,677	13,940	15,496	211,122
6	平取養護学校 静内ペテカリ の園分校	パワー ネクスト (株)	56	56	56	56	56	56	56	56	57	57	57	57	-
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
			9,738	8,660	9,351	8,591	10,307	14,688	15,363	15,308	11,424	9,683	8,383	9,125	130,621