

別表
点検項目及び数量（総合点検及び機器点検）

点検項目	機器名称	苫小牧東 数 量	苫小牧西 数 量	苫小牧南 数 量	苫小牧工業 数 量	苫小牧総合経済 数 量	白老東 数 量	穂別 数 量	追分 数 量	鹉川 数 量	厚真 数 量	苫小牧支援 数 量	合 計 数 量
1 消火器	設置状況	67	46	56	113	43	30	33	48	33	64	27	560
	消火器本体	67	46	56	113	43	30	33	48	33	64	27	560
	消火剤（加圧式）												
	消火剤（蓄圧式）	67	46	56	113	43	30	33	48	33	64	27	560
2 屋内消火栓設備	ポンプ・モーター	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	操作盤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	消火栓箱	17	17	19	10	15	13	11	11	9	8	11	141
	直接起動スイッチ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	遠隔起動スイッチ	17	17	19	33	15	13	11	11	10	9	11	166
	配管	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	水源	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	呼水槽	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	ろ過装置												
	逃配管	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	耐震措置	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	電源装置	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	総合（放水）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	ホースの耐圧性能							17	6				23
	貯蔵容器												
	起動用小容器												
	起動用操作函												
3 ハロゲン化物消火設備	音響装置												
	制御盤												
	電源装置												
	熱感知器												
	煙感知器												
	ダンパー												
	選択弁												
	ヘッド												
	ホースリール												
	配管												
	作動試験												
	放出試験												
4 屋外消火栓設備	ポンプ・モーター				1								1
	操作盤				1								1
	消火栓箱				8								8
	直接起動スイッチ				1								1
	遠隔起動スイッチ				8								8
	配管				1								1
	水源												
	ろ過装置												
	電源装置				1								1
	総合（放水）				1								1
	ホースの耐圧性能												
5 スプリンクラー設備	ポンプ・モーター												
	制御盤												
	ヘッド												
	自動警報弁												
	圧力スイッチ												
	配管												
	水源												
	圧力水槽												
	電源装置												
	送水口												
6 連結送水管	連動試験												
	送水口												
	放水口												
7 自動火災報知設備	配管の耐圧性能												
	受信機（10L以下）				2								2
	同上（P1 20L）						1	1		1	1		4
	同上（P1 30L）								1				2
	同上（P1 40L）	1	1	1								1	4
	同上（P1 50L）												
	同上（P1 60L）												
	同上（P1 70L）												
	同上（R型）				1								1
	表示機（10L）												
	同上（20L）						1	1		1	1		4
	同上（30L）						1		1				2
	同上（40L）	1	1	1									3
	同上（50L）												
	同上（60L）												
	同上（70L）												
	同上（80L）												
	差動式分布式	8	8	18	12	8	6	4	6	6	8		84
	差動式スポット型感知器～50個	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
	差動式スポット型感知器51個～	150	110	160	517	93	58	63	54	47	18	29	1,299
	定温式スポット型感知器～50個	50	24	24	50	22	26	21	37	26	37	15	332
	定温式スポット型感知器51個～	8			18								26
	煙感知器 ～50個	14	7	6	10	17	6	10	8	5	4	23	110
	煙感知器 51個～												
	発信機	17	17	19	37	15	13	11	11	10	9	11	170
	電鈴	2	19	22	47	17	15	13	15	17	11	11	189
	常用電流（交流）	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1		12
	非常電源（蓄電池）	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1		12
8 非常放送設備	増幅器（900W以下）												
	スピーカー回線10L以下			1		1	1	1	1				5
	同上 11～20L以下	1			1								2
	同上 21～30L以下												
	遠隔操作器	2											2
	スピーカー	190		35	85	50	38	29	49				476
	作動試験	1		1	1	1	1	1	1				7
	常用電源	1		1	1	1	1	1	1				7
	非常電源	1		1	1	1	1	1	1				7
	非常通報装置												
9 漏電火災警報器	電源	1							2		1		4
	受信機	1							2		1		4
	音響装置	1							2		1		4
	変流器	1							2		1		4
	漏洩電流検出状況	1							2		1		4
	絶縁測定	1							2		1		4
10 避難器具	2階救助袋												
	3階救助袋		3	3	4	2	1	2	2		2		19
	4階救助袋		3	3	2								8
	5階救助袋												
	3階緩降機												
	4階緩降機												
	5階緩降機												
	ロープ・はしご												
11 誘導灯・標識	誘導灯	71	22	43	99	32	10	26	41	6	24	21	395
	切替点灯状況	71	22	43	99	32	10	26	41	6	24	21	395
	誘導標識			1			37	2		15	6		61
12 自家発電設備	設置場所											1	1
	換気状況											1	1
	排気筒											1	1
	照明											1	1
	始動装置・蓄電池											1	1
	充電装置・補圧装置											1	1
	燃料タンク											1	1
	冷却水											1	1
	起動盤											1	1
	切替盤											1	1
	エンジン											1	1
	発電機											1	1
	無負荷運転												
	負荷運転											1	1
	接地抵抗											1	1
	絶縁抵抗											1	1
13 防火シャッター	発電機容量41～80											1	1
	制御盤（1L）												
	同上（10L）		1	1				1		1	1		6
	同上（20L）	1							1				4
	同上（30L）												
	同上（40L）												
	同上（R型）				1								1
	シャッター	2	3			6	4		6		5	3	29
	煙感知器	28	12	21	54	15	20	10	6		8		178
	防火戸	31	18	30	72	15	23	14		3	3	7	216

別表
点検項目及び数量（機器点検）

点検項目	機器名称	苫小牧東 数 量	苫小牧西 数 量	苫小牧南 数 量	苫小牧工業 数 量	苫小牧総合経済 数 量	白老東 数 量	穂別 数 量	追分 数 量	鹉川 数 量	厚真 数 量	苫小牧支援 数 量	合 計 数 量
1 消火器	設置状況	67	46	56	113	43	30	33	48	33	64	27	560
	消火器本体	67	46	56	113	43	30	33	48	33	64	27	560
	消火剤（加圧式）												
	消火剤（蓄圧式）	67	46	56	113	43	30	33	48	33	64	27	560
2 屋内消火栓設備	ポンプ・モーター	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	操作盤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	消火栓箱	17	17	19	10	15	13	11	11	9	8	11	141
	直接起動スイッチ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	遠隔起動スイッチ	17	17	19	33	15	13	11	11	10	9	11	166
	配管	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	水源	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	呼水槽	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	ろ過装置												
	逃配管	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	耐震措置	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	電源装置	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	総合（放水）												
3 ハロゲン化物消火設備	貯蔵容器												
	起動用小容器												
	起動用操作函												
	音響装置												
	制御盤												
	電源装置												
	熱感知器												
	煙感知器												
	ダンパー												
	選択弁												
	ヘッド												
	ホースリール												
	配管												
	作動試験												
	放出試験												
4 屋外消火栓設備	ポンプ・モーター				1								1
	操作盤				1								1
	消火栓箱				8								8
	直接起動スイッチ				1								1
	遠隔起動スイッチ				8								8
	配管				1								1
	水源												
	ろ過装置												
	電源装置				1								1
	総合（放水）												
5 スプリンクラー設備	ポンプ・モーター												
	制御盤												
	ヘッド												
	自動警報弁												
	圧力スイッチ												
	配管												
	水源												
	圧力水槽												
	電源装置												
	送水口												
6 連結送水管	送水口												
	放水口												
7 自動火災報知設備	受信機（10L以下）				2								2
	同上（P1 20L）						1	1		1	1		4
	同上（P1 30L）					1			1				2
	同上（P1 40L）	1	1	1								1	4
	同上（P1 50L）												
	同上（P1 60L）												
	同上（P1 70L）												
	同上（R型）				1								1
	表示機（10L）												
	同上（20L）						1	1		1	1		4
	同上（30L）					1			1				2
	同上（40L）	1	1	1									3
	同上（50L）												
	同上（60L）												
	同上（70L）												
	同上（80L）												
	差動式分布式	8	8	18	12	8	6	4	6	6	8		84
	差動式スポット型感知器～50個	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
	差動式スポット型感知器51個～	150	110	160	517	93	58	63	54	47	18	29	1,299
	定温式スポット型感知器～50個	50	24	24	50	22	26	21	37	26	37	15	332
	定温式スポット型感知器51個～	8			18								26
	煙感知器 ～50個	14	7	6	10	17	6	10	8	5	4	23	110
	煙感知器 51個～												
	発信機	17	17	19	37	15	13	11	11	10	9	11	170
	電鈴	2	19	22	47	17	15	13	15	17	11	11	189
	常用電流（交流）	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1		12
	非常電源（蓄電池）	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1		12
8 非常放送設備	増幅器(900W以下)												
	スピーカー回線10L以下			1		1	1	1	1				5
	同上 11～20L以下	1			1								2
	同上 21～30L以下												
	遠隔操作器	2											2
	スピーカー	190		35	85	50	38	29	49				476
	作動試験												
	常用電源	1		1	1	1	1	1	1				7
	非常電源	1		1	1	1	1	1	1				7
	非常通報装置												
9 漏電火災警報器	電源	1							2		1		4
	受信機	1							2		1		4
	音響装置	1							2		1		4
	変流器	1							2		1		4
	漏洩電流検出状況												
	絶縁測定												
10 避難器具	2階救助袋		3	3	4	2	1	2	2		2		19
	3階救助袋		3	3	2								8
	4階救助袋												
	5階救助袋												
	3階緩降機												
	4階緩降機												
	5階緩降機												
	ロープ・はしご												
11 誘導灯・標識	誘導灯	71	22	43	99	32	10	26	41	6	24	21	395
	切替点灯状況	71	22	43	99	32	10	26	41	6	24	21	395
	誘導標識			1			37	2		15	6		61
12 自家発電設備	設置場所											1	1
	換気状況											1	1
	排気筒											1	1
	照明											1	1
	始動装置・蓄電池											1	1
	充電装置・補圧装置											1	1
	燃料タンク											1	1
	冷却水											1	1
	起動盤											1	1
	切替盤											1	1
	エンジン											1	1
	発電機											1	1
	無負荷運転												
	負荷運転												
	接地抵抗												
13 防火シャッター	絶縁抵抗												
	発電機容量41～80											1	1
	制御盤(1L)												
	同上（10L）		1	1				1		1	1		6
	同上（20L）	1				1	1		1				4
	同上（30L）												
	同上（40L）												
	同上（R型）				1								1
	シャッター	2	3			6	4		6		5	3	29
	煙感知器	28	12	21	54	15	20	10	6	4	8		178
	防火戸	31	18	30	72	15	23	14		3	3	7	216