

別表  
点検項目及び数量（総合点検及び機器点検）

点検項目	機器名称	室蘭栄 数 量	室蘭清水 数 量	室蘭東翔 数 量	室蘭工業 数 量	伊達開来 数 量	虻田 数 量	登別明日 数 量	登別青嶺 数 量	室蘭豊 数 量	室蘭養護 数 量	伊達高等養護 数 量	合 計 数 量
1 消火器	設置状況	77	48	55	134	50	40	58	34	31	53	86	666
	消火器本体	77	48	55	134	50	40	58	34	31	53	86	666
	消火剤（加圧式）					1						73	74
	消火剤（蓄圧式）	77	48	55	134	49	40	58	34	31	53	13	592
2 屋内消火栓設備	ポンプ・モーター	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	操作盤	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	消火栓箱	18	18	17	33	16	13		11	9	12	20	167
	直接起動スイッチ	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	遠隔起動スイッチ	18	18	17	33	16	13		11	9	12	20	167
	配管	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	水源	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10
	呼水槽	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	ろ過装置												
	逃配管	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	耐震措置	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	電源装置	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	総合（放水）	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	ホースの耐圧性能					30				3	2	9	44
	貯蔵容器												
	起動用小容器												
	起動用操作函												
3 ハロゲン化物消火設備	音響装置												
	制御盤												
	電源装置												
	熱感知器												
	煙感知器												
	ダンパー												
	選択弁												
	ヘッド												
	ホースリール												
	配管												
	作動試験												
	放出試験												
4 屋外消火栓設備	ポンプ・モーター							1					1
	操作盤							1					1
	消火栓箱							4					4
	直接起動スイッチ							1					1
	遠隔起動スイッチ							4					4
	配管							1					1
	水源							1					1
	ろ過装置												
	電源装置							1					1
	総合（放水）							1					1
5 スプリンクラー設備	ホースの耐圧性能							8					8
	ポンプ・モーター									1	1	1	3
	制御盤									1	1	1	3
	ヘッド									113	87	486	686
	自動警報弁									1	1	2	4
	圧力スイッチ									1	1	1	3
	配管									1	1	1	3
	水源									1	1	1	3
	圧力水槽									1	1	1	3
	電源装置									1	1	1	3
	送水口									1	1	1	3
	連動試験												
6 連結送水管	送水口		1										1
	放水口		3										3
	配管の耐圧性能												
7 自動火災報知設備	受信機（10L以下）					1		1		1	2		5
	同上（P1 20L）									1	1		2
	同上（P1 30L）					1	1		1				3
	同上（P1 40L）		1	1									2
	同上（P1 50L）	1										1	2
	同上（P1 60L）				1								1
	同上（P1 70L）												
	同上（P1 80L）							1					1
	表示機（10L）	1				1		2		2			6
	同上（20L）									2		2	4
	同上（30L）					1	1		1			1	4
	同上（40L）			2									2
	同上（50L）	1											1
	同上（60L）												
	同上（70L）												
	同上（80L）							1					1
	差動式分布式	11	6	6	10	10	6	4	6	3			62
	差動式スポット型感知器～50個	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
	差動式スポット型感知器51個～	195	115	130	556	117	110	436	84	83	73	138	2,037
	定温式スポット型感知器～50個	50	50	28	50	23	31	50	10	26	50	50	418
	定温式スポット型感知器51個～	2	5		37			27			12	48	131
	煙感知器 ～50個	11	25	12	13	9	7	50	5	18	50	50	250
	煙感知器 51個～							11				13	24
	発信機	19	18	19	33	17	13	21	11	9	15	20	195
	電鈴	22	1	22	35	17	16	7	13	15	21	24	193
	常用電流（交流）	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	2	16
	非常電源（蓄電池）	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	2	17
8 非常放送設備	増幅器(900W以下)												
	スピーカー回線10L以下	1				1	1		1	2	1		7
	同上 11～20L以下		1	1	1			1				1	5
	同上 21～30L以下												
	遠隔操作器					1					2	2	5
	スピーカー	83	157	142	63	49	37	166	34	54	85	177	1,047
	作動試験	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
	常用電源	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
	非常電源	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
	非常通報装置									1	1	1	3
9 漏電火災警報器	電源					2			2				4
	受信機					2			2				4
	音響装置					2			1				3
	変流器					2			2				4
	漏洩電流検出状況					2			2				4
	絶縁測定												
10 避難器具	2階救助袋					1	2		2		1		1
	3階救助袋	2		2									9
	4階救助袋			2	2	1	2		2				11
	5階救助袋					1							1
	3階緩降機												
	4階緩降機				1								1
	5階緩降機												
	ロープ・はしご				3			3	1				7
11 誘導灯・標識	誘導灯	5	43	5	113	11	6	7	30	38	56	73	387
	切替点灯状況	5	43	5	113	11	6	7	30	38	56	73	387
	誘導標識	69	13	46		42	4	24	1		2		201
12 自家発電設備	設置場所									2	2	2	6
	換気状況									2	2	2	6
	排気筒									2	2	2	6
	照明									2	2	2	6
	始動装置・蓄電池									2	2	2	6
	充電装置・補圧装置									2	2	2	6
	燃料タンク									2	2	2	6
	冷却水									2	2	2	6
	起動盤									2	2	2	6
	切替盤									2	2	2	6
	エンジン									2	2	2	6
	発電機									2	2	2	6
	無負荷運転												
	負荷運転									2	2	2	6
	接地抵抗									2	2	2	6
	絶縁抵抗									2	2	2	6
13 防火シャッター	発電機容量41～80									2	2	2	6
	制御盤(1L)					12							12
	同上（10L）						1		1			1	3
	同上（20L）		1										1
	同上（30L）	1											1
	同上（40L）												
	同上（50L）	1			1								2
	シャッター	36	1		5	3	1	1	1			1	49
	煙感知器	54	17	21	68	15	12	27	10	6	8	24	262
	防火戸	40	24	25	74	19	17	17	17	5	5	16	259

別表  
点検項目及び数量（機器点検）

点検項目	機器名称	室蘭栄 数 量	室蘭清水 数 量	室蘭東翔 数 量	室蘭工業 数 量	伊達開来 数 量	虻田 数 量	登別明日 数 量	登別青嶺 数 量	室蘭豊 数 量	室蘭養護 数 量	伊達高等養護 数 量	合 計 数 量
1 消火器	設置状況	77	48	55	134	50	40	58	34	31	53	86	666
	消火器本体	77	48	55	134	50	40	58	34	31	53	86	666
	消火剤（加圧式）					1						73	74
	消火剤（蓄圧式）	77	48	55	134	49	40	58	34	31	53	13	592
2 屋内消火栓設備	ポンプ・モーター	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	操作盤	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	消火栓箱	18	18	17	33	16	13		11	9	12	20	167
	直接起動スイッチ	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	遠隔起動スイッチ	18	18	17	33	16	13		11	9	12	20	167
	配管	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	水源	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10
	呼水槽	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	ろ過装置												
	逃配管	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	耐震措置	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	電源装置	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	11
	総合（放水）												
3 ハロゲン化物消火設備	貯蔵容器												
	起動用小容器												
	起動用操作函												
	音響装置												
	制御盤												
	電源装置												
	熱感知器												
	煙感知器												
	ダンパー												
	選択弁												
	ヘッド												
	ホースリール												
	配管												
	作動試験												
	放出試験												
4 屋外消火栓設備	ポンプ・モーター							1					1
	操作盤							1					1
	消火栓箱							4					4
	直接起動スイッチ							1					1
	遠隔起動スイッチ							4					4
	配管							1					1
	水源							1					1
	ろ過装置												
	電源装置							1					1
	総合（放水）												
5 スプリンクラー設備	ポンプ・モーター									1	1	1	3
	制御盤									1	1	1	3
	ヘッド									113	87	486	686
	自動警報弁									1	1	2	4
	圧力スイッチ									1	1	1	3
	配管									1	1	1	3
	水源									1	1	1	3
	圧力水槽									1	1	1	3
	電源装置									1	1	1	3
	送水口									1	1	1	3
	連動試験												
6 連結送水管	送水口		1										1
	放水口		3										3
7 自動火災報知設備	受信機（10L以下）					1		1		1	2		5
	同上（P1 20L）									1	1		2
	同上（P1 30L）					1	1		1				3
	同上（P1 40L）		1	1									2
	同上（P1 50L）	1										1	2
	同上（P1 60L）				1								1
	同上（P1 70L）												
	同上（P1 80L）							1					1
	表示機（10L）	1				1		2		2			6
	同上（20L）									2		2	4
	同上（30L）					1	1		1			1	4
	同上（40L）			2									2
	同上（50L）	1											1
	同上（60L）												
	同上（70L）												
	同上（80L）							1					1
	差動式分布式	11	6	6	10	10	6	4	6	3			62
	差動式スポット型感知器～50個	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
	差動式スポット型感知器51個～	195	115	130	556	117	110	436	84	83	73	138	2,037
	定温式スポット型感知器～50個	50	50	28	50	23	31	50	10	26	50	50	418
	定温式スポット型感知器51個～	2	5		37			27			12	48	131
	煙感知器 ～50個	11	25	12	13	9	7	50	5	18	50	50	250
	煙感知器 51個～							11				13	24
	発信機	19	18	19	33	17	13	21	11	9	15	20	195
	電鈴	22	1	22	35	17	16	7	13	15	21	24	193
	常用電流（交流）	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	2	16
	非常電源（蓄電池）	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	2	17
8 非常放送設備	増幅器（900W以下）												
	スピーカー回線10L以下	1				1	1		1	2	1		7
	同上 11～20L以下		1	1	1			1				1	5
	同上 21～30L以下												
	遠隔操作器					1					2	2	5
	スピーカー	83	157	142	63	49	37	166	34	54	85	177	1,047
	作動試験												
	常用電源	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
	非常電源	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
	非常通報装置									1	1	1	3
	電源					2			2				4
9 漏電火災警報器	受信機					2			2				4
	音響装置					2			2				4
	変流器					2			1				3
						2			2				4
	漏洩電流検出状況												
	絶縁測定												
10 避難器具	2階救助袋										1		1
	3階救助袋	2		2		1	2		2				9
	4階救助袋	2		2	2	1	2		2				11
	5階救助袋					1							1
	3階緩降機												
	4階緩降機				1								1
	5階緩降機												
	ロープ・はしご				3			3	1				7
11 誘導灯・標識	誘導灯	5	43	5	113	11	6	7	30	38	56	73	387
	切替点灯状況	5	43	5	113	11	6	7	30	38	56	73	387
	誘導標識	69	13	46		42	4	24	1		2		201
12 自家発電設備	設置場所									2	2	2	6
	換気状況									2	2	2	6
	排気筒									2	2	2	6
	照明									2	2	2	6
	始動装置・蓄電池									2	2	2	6
	充電装置・補圧装置									2	2	2	6
	燃料タンク									2	2	2	6
	冷却水									2	2	2	6
	起動盤									2	2	2	6
	切替盤									2	2	2	6
	エンジン									2	2	2	6
	発電機									2	2	2	6
	無負荷運転												
	負荷運転												
	接地抵抗												
	絶縁抵抗												
13 防火シャッター	発電機容量41～80									2	2	2	6
	制御盤（1L）					12							12
	同上（10L）						1		1			1	3
	同上（20L）		1										1
	同上（30L）	1											1
	同上（40L）												
	同上（50L）	1			1								2
	シャッター	36	1		5	3	1	1	1			1	49
	煙感知器	54	17	21	68	15	12	27	10	6	8	24	262
	防火戸	40	24	25	74	19	17	17	17	5	5	16	259