

根室管内道立学校電力需給施設一覧

	需給施設	住所	需給地点	電力量等の計量地点
1	北海道根室高等学校	根室市牧の内146番地	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
2	北海道別海高等学校	野付郡別海町別海緑町70番地 1	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
3	北海道中標津高等学校	標津郡中標津町西 6 条南 5 丁目 1 番地	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
4	北海道標津高等学校	標津郡標津町南 2 条西 5 丁目 2 番地 2 号	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室
5	北海道羅臼高等学校	目梨郡羅臼町礼文町 9 番地 3	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎屋外キュービクル
6	北海道中標津支援学校	標津郡中標津町東13条北 7 丁目15番地 2	学校電気設備と電力供給者の供給設備の接続点	校舎電気室

根室管内道立学校供給電気方式等一覧

	需給施設	供給電気方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	受変電設備変更等電力契約に影響のある計画等
1	北海道根室高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	
2	北海道別海高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	
3	北海道中標津高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	
4	北海道標津高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	
5	北海道羅臼高等学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	
6	北海道中標津支援学校	交流 3 相 3 線式	6,000	6,000	50	1 回線受電方式	

根室管内道立学校予定契約電力及び予定使用電力量一覧

	需給施設	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												
			R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	合計
1	根室高等学校	76	18,187	15,212	18,632	19,489	19,066	18,343	17,188	15,977	13,714	15,145	14,843	17,872	203,668
2	別海高等学校	89	16,010	14,861	16,289	17,029	17,878	23,888	23,227	18,670	16,714	15,215	13,143	14,824	207,748
3	中標津高等学校	49	12,153	10,514	11,873	13,588	12,612	14,074	13,859	11,520	10,085	10,546	9,652	10,954	141,430
4	標津高等学校	33	5,558	4,293	5,400	6,104	6,948	9,118	9,606	8,388	7,410	6,141	4,757	5,267	78,990
5	羅臼高等学校	35	6,279	5,326	6,223	7,444	7,714	8,233	8,311	6,859	6,729	6,333	5,864	6,289	81,604
6	中標津支援学校	108	17,782	12,603	17,589	19,570	24,480	37,426	41,759	37,208	32,242	24,161	16,883	19,529	301,232
予定使用電力量合計		390	75,969	62,809	76,006	83,224	88,698	111,082	113,950	98,622	86,894	77,541	65,142	74,735	1,014,672

根室管内道立学校最大需要電力、力率及び使用電力量実績一覧

上段：最大需要電力(kw) 中段：力率(%) 下段：使用電力量(kwh)

需給施設	R4年度 契約種別	R4.1	R4.2	R4.3	R4.4	R4.5	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	合計	
1 根室高等学校	最終保障電力	71	72	64	63	63	64	70	72	73	69	76	74	-	
		97	96	96	97	97	97	97	95	96	97	97	0	-	
		15,490	14,547	14,838	15,595	16,713	18,551	17,562	13,845	18,258	18,495	18,806	19,442	202,142	
2 別海高等学校	最終保障電力	89	60	69	64	56	67	62	62	65	66	78	89	-	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	-
		22,704	17,506	19,957	16,492	14,955	16,347	16,766	15,781	17,047	16,336	17,488	24,560	215,939	
3 中標津高等学校	最終保障電力	48	42	38	37	42	43	43	41	41	45	47	47	-	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	-	
		12,983	10,819	10,568	11,054	11,231	11,490	11,920	10,946	11,783	12,967	12,517	14,255	142,533	
4 標津高等学校	最終保障電力	32	31	35	27	23	25	24	24	28	23	30	32	-	
		100	100	100	100	100	100	99	99	100	99	100	0	-	
		9,588	7,779	7,369	6,078	5,132	4,936	5,035	4,023	4,864	4,693	6,216	8,389	74,102	
5 羅臼高等学校	最終保障電力	37	30	31	26	24	27	30	25	27	32	35	33	-	
		99	99	99	99	99	99	99	98	99	100	100	0	-	
		7,851	6,099	7,447	6,775	6,708	6,782	6,582	5,553	6,488	7,153	7,424	7,520	82,382	
6 中標津支援学校	最終保障電力	92	97	95	76	63	65	59	54	56	62	77	96	-	
		99	98	98	98	97	97	97	96	96	97	97	0	-	
		34,834	33,096	29,146	20,662	15,736	16,724	14,889	10,272	15,131	15,949	21,343	33,051	260,833	